



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 25 15.06.2018

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Детские сады

1.2 Адрес объекта край. Ставропольский, Кировский р-н, с. Орловка, ул. Октябрьская, д. 2

1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 837,5 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Да 5274 кв.м

1.4 Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2009

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу МКДОУ Детсад №13 Искорка с.Орловка
 краткое наименование МКДОУ Детсад №13 Искорка с.Орловка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) край. Ставропольский, Кировский р-н, с. Орловка, ул. Октябрьская, д. 2

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности Муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и молодежной политики администрации Кировского

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты край. Ставропольский, Кировский р-н, г. Новопавловск, пл. Ленина, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Детские сады

2.2 Виды оказываемых услуг Оказание образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность:
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость 78 пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
нет внутреннего пассажирского транспорта. Доставка детей осуществляется транспортом родителей или пешком
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта м.

3.2.2 время движения (пешком) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Здание -> Территория, прилегающая к зданию	ДУ-В
2	Здание -> Вход в здание	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)
3	Здание -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О), ВНД-И(С)
4	Здание -> Зона целевого назначения	ДУ-И(О)ВНД-И(К)
5	Здание -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(С), ДУ-И(О)ВНД-И(К)
6	Здание -> Средства информации и телекоммуникации	ДП-И(К, О, Г), ВНД-И(С)
7	Путь следования к объекту	ДП-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Здание: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения - установить указатели; Здание: Вход на территорию -> Знак доступности учреждения - установить тактильно-визуальные знаки доступности
2	Вход в здание	Здание: Крыльцо (входная площадка) -> Навес - установить навес над крыльцом; Здание: Дверной проём -> ширина проема в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Здание: Дверной проём -> знак доступности входа - установить тактильно-визуальные знаки доступности; Здание: Тамбур -> Дверной проём -> ширина проема в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Здание: Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина - увеличить глубину тамбура до 2,2 м.; Здание: Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - установить рельефную (тактильную) полосу; Здание: Лестница наружная -> Поручни с двух сторон - установить поручни; Здание: Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> ширина - увеличить ширину площадки до 2,2 м.; Здание: Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина - увеличить глубину площадки до 2,2 м.; Здание: Дверной проём -> знак доступности входа - установить тактильно-визуальные знаки доступности
3	Пути движения внутри здания	Здание: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильных направляющих
4	Зона целевого назначения	Здание: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Здание: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни; Здание: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Здание: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить рельефные таблички доступности; Здание: Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.
6	Средства информации и телекоммуникации	Здание: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - Установить тактильные средства информации; Здание: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы, название стендов - установить указатели, пиктограммы, названия
7	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно:
 Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения,
 Вход на территорию -> Знак доступности учреждения;
 Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно:
 Крыльцо (входная площадка) -> Навес,
 Дверной проём -> ширина проема в свету, Дверной проём -> знак доступности входа,
 Тамбур -> Дверной проём -> ширина проема в свету, Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина,
 Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,
 Лестница наружная -> Поручни с двух сторон,
 Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень,
 Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень,
 Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> ширина,
 Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина;
 Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно:
 Коридор/холл -> Тактильная полоса;
 Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно:
 Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету;
 Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно:
 Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень,
 Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов,
 Санузел отдельный -> Знак доступности помещения,
 Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету;
 Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Тактильные средства информации о предоставлении услуги,
 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы, название
 стенов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
 в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
 ДП-И(О,С,Г,У), ДЧ-И(К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его)*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://10.127.131.116/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Анкеты (информации об объекте): | от <u>15.06.2018</u> | |
| 2. Акта обследования объекта: № акта | <u>25 15.06.2018</u> | от <u>15.06.2018</u> |
| 3. Решения Комиссии: | | от |